

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO MASZYN  
ADRES INWESTYCJI : ŁĘCZNA ul. PRZEMYSŁOWA 16  
INWESTOR : POWIAT ŁĘCZYŃSKI  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZYWACZ TADEUSZ  
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	65,00 % R, S
koszty zakupu [Kz] .....	5,00 % M
Zysk [Z] .....	8,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

**ZAKŁAD**  
WYKONAWCZY  
Tadeusz Grzywacz  
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 16/10  
Regon 43050637

INWESTOR :

Data opracowania  
11.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> 105	m m	 105,000	 105,000
				RAZEM	105,000
2	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> - ziemienie wyrównawcze do obrabiarek i do węzła c.o. 90	m m	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
3	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - wyłączniki bezpieczeństwa do obrabiarek 5	szt szt	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
4	KSNR 5 0402-01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na wyłącznik - doswietlenie stanowisk przy obrabiarkach 5	wyp. wyp.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
5	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 4x40W 10	kpl. kpl.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
6	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - montaż tablicy TR - hala mała 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> - zasilanie tablicy TRw hali małej 56	m m	 56,000	 56,000
				RAZEM	56,000
8	KSNR 5 0402-01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na wyłącznik - doswietlenie oświetlenia podstawowego - hala duża 10	wyp. wyp.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
9	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 4x40W - hala duża 10	kpl. kpl.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000