

Znak sprawy: IRP.272.1.5.2019

Łęczna 25.01.2019r

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.


Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania:

- rozumiem, że ogrzewane medium to powietrze, pochodzące z zewnątrz budynku?
- nie określono rozmiary kanału, którym będzie dostarczane ww medium
- czy oferta ma zawierać wersję z wentylatorem, czy bez?

Odpowiedzi:

- zastosowanie nagrzewnic elektrycznych przemysłowych przenośnych ma służyć ogrzewaniu pomieszczeń warsztatowych
- w halach warsztatowych do ogrzewania wykorzystane zostanie powietrze z wnętrza pomieszczenia
- w ogłoszeniu została podana informacja o możliwych trybach pracy, tj. wskazano pracę wentylatora.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej

Krzysztof Niewiadomski