

IPR.272.1.6.2018

Łęczna, dnia 29.01.2018

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

**Pytanie 1**

Czy można prosić o przesłanie rysunku schodów zdjęć lub projektu miejsca w którym ma być platforma?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zdjęcia schodów, przy których ma być montowana platforma są dostępne pod adresem: [www.powiatleczynski.pl](http://www.powiatleczynski.pl) zakładka - zamówienia publiczne, zakładka – zamówienia do 30 tys. euro.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada rysunków schodów jak też projektu miejsca, w którym ma być platforma.

**Pytanie 2**

W jakiej odległości od planowanego miejsca montażu platformy znajduje się skrzynka rozdzielcza, oraz gdzie jest ona zlokalizowana? (piwnica, parter)

**Odpowiedź:**

Istnieją dwie możliwe lokalizacje , w których istnieje możliwość wpięcia do instalacji elektrycznej.

Pierwsza lokalizacja – skrzynka rozdzielcza – zlokalizowana na parterze budynku (przy sekretariacie). Odległość do planowanego montażu windy (mierzona po ścianie) ok 20m – możliwość podpięcia instalacji o napięciu 380 V.

Druga lokalizacja - „puszka” – znajdująca się przy drzwiach wejściowych (widoczna na zdjęciu załączonym do zapytania ofertowego), na ścianie, na której planowany jest montaż platformy. Możliwość podpięcia instalacji o napięciu 230V.

**Pytanie 3**

W pkt 1 opisu Zamówienia jest zapis o dostawie platformy z konstrukcją i balustradą. Czy jeśli Wykonawca zapewni dostawę toru jezdnego na wysokości ok 110cm, czy uznacie to Państwo za balustradę, czy konieczna jest dostawa innej balustrady?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem balustrady rozumie poręczę (barierki) bezpieczeństwa na platformie.

Dodatkowa balustrada montowana na ścianie nie jest wymagana.

**Pytanie 4**

Jaka jest odległość od schodów do ściany z drzwiami wejściowymi?

**Odpowiedź:**

Odległość od schodów do ściany z drzwiami wejściowymi wynosi ok.116cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

WICESTAROSTA  
  
mgr Dariusz Kowalski