



IRP.272.4.6.2020



Łęczna, dnia 10.06.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
NR sprawy: IRP.272.4.6.2020**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „WYKONANIE PRAC ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO DLA PROJEKTU „SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA TERENIE GMINY LUDWIN” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1 – dotyczy:

zadania 2 – przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o SSt dla pozycji: "Skropienie nawierzchni drogowej smołą".
Proszę o podanie wymagań dla użytych materiałów oraz sposoby zabezpieczenia górnej nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uzupełnia w zakresie stron 48 – 87 załącznika dokumentację o SSt dla pozycji: "Skropienie nawierzchni drogowej smołą" oraz wskazuje wymagania dla użytych materiałów oraz sposoby zabezpieczenia górnej nawierzchni.

Pytanie 2 – Czy drogi podlegające modernizacji posiadają statut dróg publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie:

Zadania nr 1 – drogi stanowią drogi wewnętrzne,

Zadania nr 2 – drogi stanowią drogi publiczne z wyłączeniem dróg oznaczonych na planie orientacyjnym nrrn 2a, 5a, 7a, 8b, 10, 11 i 12, które są drogami wewnętrznymi,

Zadania nr 3 - drogi stanowią drogi wewnętrzne.

Pytanie 3 - dotyczy:

zadania 3 –budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej

W przedmiarze robót dla „Zadania 1 zamówienia - budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej” występuje „Sadzenia drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim” w pozycji nr 41 i pozycji nr 54. Prosimy o podanie gatunków oraz ich parametrów (obwód pnia, itp.)? Czy wymagany jest okres pielęgnacji po ich nasadzeniu? Jeśli tak to prosimy podać jego długość?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga nasadzenia różnymi rodzimymi gatunkami głógów (np. Crataegus pedicellata, Crataegus monogyna 'Stricta') oraz odmiany podstawowych rodzimych gatunków jarząbu (np. Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia) itp. Preferowane m.in. minimum 6 cm obwodu pnia na wysokości 1 m, wysokości 1,5-2,5m. Wymagany jest okres dwóch (2) lat pielęgnacji po nasadzeniu.

Załączniki:

1. SSTWIOR dla zadania 2

SEKRETARZ POWIATU

Wioletta Wachewicz
Wioletta Wachewicz

WICESTAROSTA

Michał Pelczarski
Michał Pelczarski